

記者会見資料

平成30年1月29日(月)

上下水道部

水道課22-6502

お客様サービス課22-6500

堀山第三配水池の幹線水道管の破損による断水について

1 事故の発生状況等

発生日時：平成30年1月27日(土) 22時05分頃

場所：福知山市字堀(水内) 479地先(市道東堀水源地線)

水道管種：鋼管

口径：送水管φ400、配水管φ450

布設年：昭和46年(47年経過)

破損箇所：鋼管継手部の溶接箇所

破損状況：鋼管継手部の溶接箇所に亀裂が入り漏水が発生した。

断水範囲：自治会数：40自治会

5, 729戸(長田野工業団地含む)

発生原因：水道管の老朽化による

2 復旧工事の状況

送配水管の漏水箇所に補修金具の設置修繕を実施した。

1月28日 午後5時20分 送水管φ400修繕完了

午後11時30分 配水管φ450修繕完了

3 給水活動状況

昨日1月28日(日) 午前6時40分から順次給水所を開設し、午後11時まで実施した。本日1月29日(月) 午前5時30分から正午まで実施した。

給水は、南佳屋野児童館、東佳屋野公民館、福知山高等技術専門学校、市の谷公民館、雀部小学校、日新地域公民館、成仁小学校、上六人部会館、中六人部ふれあいセンター、下六人部小学校の10箇所で実施した。

福知山市所有者2台と公益財団法人日本水道協会京都府支部(府内市町村が加盟)12台(綾部市2、舞鶴市、宮津市、京丹後市、与謝野町2、京都市2、宇治市、長岡京市、亀岡市)と災害時における相互応援協定締結市(朝来市、篠山市、養父市、丹波市、豊岡市)5台の計19台で給水活動を行った。(府内8市1町、兵庫県内5市)

福祉施設 福知山学園むとべ翠光園、福知山学園長田野翠光園、特別養護老人ホーム六

人部晴風へは、受水槽への給水を実施した。

4 給水（通水）状況

修繕完了後、1月29日午前1時12分から洗管作業を実施した。

1月29日 午前4時45分に断水区域への通水を開始した。

5 今後の対応

市域の水道管の漏水調査を実施して漏水が発見された場合は、直ちに修繕を実施する。

また、事故が多発する老朽管の更新をこれまで以上のペースで実施する。