

## 電力調達に係る対象建物

| 対象建物                          | 需要場所          | 電気方式    | 標準電圧<br>(V) | 計量電圧<br>(V) | 標準周波数<br>(H z) | 受電方式        | 設備容量<br>(k V A) | 発電設備<br>(k V A)   | 需給場所                                    |
|-------------------------------|---------------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|---|
| 福知山市厚生会館                      | 福知山市字中ノ170-5  | 交流3相3線式 | 6,600       | 6,600       | 60             | 本線<br>(1回線) | 550             | —                 | 引き込み（関西電力柱上の関西電力気中開閉器に接続した出迎えケーブルの接続点）  |
| 福知山城天守閣                       | 福知山市字内記5      | 交流3相3線式 | 6,600       | 6,600       | 60             | 本線<br>(1回線) | 150             | —                 | 引き込み（敷地内構内第1柱上に福知山市が設置した高圧気中開閉器の電源側接続点） |
| 福知山市佐藤太清<br>記念美術館             | 福知山市字岡ノ32-64  | 交流3相3線式 | 6,600       | 6,600       | 60             | 本線<br>(1回線) | 130             | 非常用<br>発電設備<br>20 | 引き込み（敷地内構内第1柱上に福知山市が設置した高圧気中開閉器の電源側接続点） |
| 福知山市日本の鬼の<br>交流博物館            | 福知山市大江町佛性寺909 | 交流3相3線式 | 6,600       | 6,600       | 60             | 本線<br>(1回線) | 175             | —                 | 引き込み（敷地内構内第1柱上に福知山市が設置した高圧気中開閉器の電源側接続点） |
| 福知山市夜久野町<br>農業者トレーニング<br>センター | 福知山市夜久野町高内10  | 交流3相3線式 | 6,600       | 6,600       | 60             | 本線<br>(1回線) | 80              | —                 | 引き込み（敷地内構内第1柱上に福知山市が設置した高圧気中開閉器の電源側接続点） |