

平成30年度 福知山市環境パーク 施設維持管理状況（不燃物処理場浸出水処理施設）

## 放流水の水質検査結果

| 施設名 | 測定日             |         |       | H30.4.30 | H30.5.9  | H30.6.29 | H30.7.11 | H30.8.9  | H30.9.13  | H30.10.11 | H30.11.8 | H30.12.13 | H30.1.10 | H30.2.14 | H30.3.14 |
|-----|-----------------|---------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|     | 測定結果が得られた日      |         |       | H30.5.15 | H30.5.30 | H30.7.12 | H30.8.2  | H30.9.18 | H30.10.16 | H30.11.16 | H31.1.22 | H31.1.22  | H31.2.19 | H31.3.14 | H31.3.27 |
|     | 種類              | 基準      | 単位    |          |          |          |          |          |           |           |          |           |          |          |          |
| Ⅰ期  | 水素イオン濃度(pH)     | 5.8～8.6 |       | 7.6      | 7.4      | 7.3      | 7.4      | 7.4      | 7.4       | 7.6       | 7.6      | 7.6       | 7.6      | 7.6      | 7.7      |
|     | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 60以下    | mg/L  | 1未満      | 1未満      | 1未満      | 1未満      | 1未満      | 1未満       | 1.1       | 1.0      | 1未満       | 1未満      | 1未満      | 1.1      |
|     | 化学的酸素要求量(COD)   | 90以下    | mg/L  | 2.6      | 1.5      | 0.7      | 0.9      | 3.4      | 4.0       | 4.7       | 5.9      | 7.1       | 7.5      | 6.6      | 0.6      |
|     | 浮遊物質(SS)        | 60以下    | mg/L  | 5未満      | 5未満      | 5未満      | 5未満      | 5未満      | 5未満       | 5未満       | 5未満      | 5未満       | 5未満      | 5未満      | 5未満      |
|     | 大腸菌群数           | 3,000以下 | 個/cm3 | 100未満    | 100未満    | 100未満    | 0        | 2        | 0         | 0         | 0        | 0         | 1        | 1        | 0        |

| 施設名 | 測定日             |         |       | H30.4.30 | H30.5.9  | H30.6.29 | H30.7.11 | H30.8.9  | H30.9.13  | H30.10.11 | H30.11.8 | H30.12.13 | H30.1.10 | H30.2.14 | H30.3.14 |
|-----|-----------------|---------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|     | 測定結果が得られた日      |         |       | H30.5.15 | H30.5.30 | H30.7.12 | H30.8.1  | H30.9.18 | H30.10.16 | H30.11.16 | H31.1.22 | H31.1.22  | H31.2.19 | H31.3.14 | H31.3.27 |
|     | 種類              | 基準      | 単位    |          |          |          |          |          |           |           |          |           |          |          |          |
| Ⅱ期  | 水素イオン濃度(pH)     | 5.8～8.6 |       | 7.9      | 7.4      | 7.4      | 7.3      | 8.0      | 7.4       | 7.5       | 7.5      | 7.8       | 7.8      | 7.6      | 7.7      |
|     | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 60以下    | mg/L  | 1未満      | 1未満      | 1未満      | 1.5      | 1未満      | 1未満       | 1.0       | 1.1      | 1未満       | 1未満      | 1.1      | 1未満      |
|     | 化学的酸素要求量(COD)   | 90以下    | mg/L  | 7.1      | 6.9      | 1.2      | 4.8      | 8.1      | 6.9       | 7.1       | 8.8      | 11        | 14       | 10       | 4.5      |
|     | 浮遊物質(SS)        | 60以下    | mg/L  | 5未満      | 5未満      | 5未満      | 5未満      | 5未満      | 5未満       | 5未満       | 5未満      | 5未満       | 5未満      | 5未満      | 5未満      |
|     | 大腸菌群数           | 3,000以下 | 個/cm3 | 100未満    | 100未満    | 100未満    | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |

[illegible]

平成30年度 福知山市環境パーク 施設維持管理状況（不燃物処理場浸出水処理施設）

放流水のダイオキシン類検査結果

|     |                     |          |          |          |
|-----|---------------------|----------|----------|----------|
| 施設名 | 採取した日               |          |          | H30.7.11 |
|     | 測定結果が得られた日          |          |          | H30.11.2 |
| Ⅰ期  | 水質検査結果              | 基準       | 単位       | 0        |
|     |                     | 10       | pg-TEQ/L |          |
|     | 水質の悪化が認められた場合に講じた措置 | 措置を講じた月日 |          | —        |
|     |                     | 措置の内容    |          | —        |
| 施設名 | 採取した日               |          |          | H30.7.11 |
|     | 測定結果が得られた日          |          |          | H30.11.2 |
| Ⅱ期  | 水質検査結果              | 基準       | 単位       | 0        |
|     |                     | 10       | pg-TEQ/L |          |
|     | 水質の悪化が認められた場合に講じた措置 | 措置を講じた月日 |          | —        |
|     |                     | 措置の内容    |          | —        |
| 施設名 | 採取した日               |          |          | H30.7.11 |
|     | 測定結果が得られた日          |          |          | H30.11.2 |
| Ⅲ期  | 水質検査結果              | 基準       | 単位       | 0        |
|     |                     | 10       | pg-TEQ/L |          |
|     | 水質の悪化が認められた場合に講じた措置 | 措置を講じた月日 |          | —        |
|     |                     | 措置の内容    |          | —        |

平成30年度 福知山市環境パーク  
施設維持管理状況（不燃物処理場浸出水処理施設）

放流水の水質検査結果

| 施設名                 |          |      | I 期      | II 期     | III 期    |
|---------------------|----------|------|----------|----------|----------|
| 採取した日               |          |      | H30.7.11 | H30.7.11 | H30.7.11 |
| 測定結果が得られた日          |          |      | H30.8.2  | H30.8.1  | H30.8.1  |
| 種類                  | 基準       | 単位   |          |          |          |
| アルキル水銀化合物           | 検出されないこと | —    | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005以下  | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| カドミウム及びその化合物        | 0.03以下   | mg/L | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 鉛及びその化合物            | 0.1以下    | mg/L | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 有機燐化合物(*1)          | 1以下      | mg/L | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 六価クロム化合物            | 0.5以下    | mg/L | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   |
| 砒素及びその化合物           | 0.1以下    | mg/L | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |
| シアン化合物              | 1以下      | mg/L | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| ポリ塩化ビフェニル           | 0.003以下  | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| トリクロロエチレン           | 0.3以下    | mg/L | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| テトラクロロエチレン          | 0.1以下    | mg/L | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| ジクロロメタン             | 0.2以下    | mg/L | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   |
| 四塩化炭素               | 0.02以下   | mg/L | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 1,2-ジクロロエタン         | 0.04以下   | mg/L | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |
| 1,1-ジクロロエチレン        | 1以下      | mg/L | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | 0.4以下    | mg/L | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | 3以下      | mg/L | 0.3未満    | 0.3未満    | 0.3未満    |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | 0.06以下   | mg/L | 0.006未満  | 0.006未満  | 0.006未満  |
| 1,3-ジクロロプロペン        | 0.02以下   | mg/L | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |

|                               |        |      | I 期      | II 期     | III 期    |
|-------------------------------|--------|------|----------|----------|----------|
|                               |        |      | H30.7.11 | H30.7.11 | H30.7.11 |
|                               |        |      | H30.8.2  | H30.8.1  | H30.8.1  |
| 種類                            | 基準     | 単位   |          |          |          |
| チウラム                          | 0.06以下 | mg/L | 0.006未満  | 0.006未満  | 0.006未満  |
| シマジン                          | 0.03以下 | mg/L | 0.003未満  | 0.003未満  | 0.003未満  |
| チオベンカルブ                       | 0.2以下  | mg/L | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   |
| ベンゼン                          | 0.1以下  | mg/L | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| セレン及びその化合物                    | 0.1以下  | mg/L | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 1,4-ジオキサン                     | 0.5以下  | mg/L | 0.05未満   | 0.05未満   | 0.05未満   |
| ほう素及びその化合物                    | 50以下   | mg/L | 0.8      | 0.7      | 1.7      |
| ふつ素及びその化合物                    | 15以下   | mg/L | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.3      |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 200以下  | mg/L | 14       | 29       | 1        |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | 5以下    | mg/L | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)    | 30以下   | mg/L | 0.5未満    | 0.5      | 0.9      |
| フェノール類含有量                     | 5以下    | mg/L | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 銅含有量                          | 3以下    | mg/L | 0.002    | 0.013    | 0.002未満  |
| 亜鉛含有量                         | 2以下    | mg/L | 0.002    | 0.004    | 0.003    |
| 溶解性鉄含有量                       | 10以下   | mg/L | 0.01     | 0.02     | 0.03     |
| 溶解性マンガン含有量                    | 10以下   | mg/L | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.69     |
| クロム含有量                        | 2以下    | mg/L | 0.02未満   | 0.02未満   | 0.02未満   |

平成30年度 福知山市環境パーク 施設維持管理状況

上流観測井の水質検査結果

| 測定日                  |          |                  | H30.4.27 | H30.5.9  | H30.6.14 | H30.7.11 | H30.8.9  | H30.9.13  | H30.10.11 | H30.11.8 | H30.12.13 | H31.1.10 | H31.2.14 | H31.3.14 |
|----------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 測定結果が得られた日           |          |                  | H30.5.17 | H30.5.30 | H30.6.28 | H30.8.2  | H30.9.18 | H30.10.16 | H30.11.16 | H31.1.22 | H31.1.22  | H31.2.19 | H31.3.14 | H31.3.27 |
| 種類                   | 基準       | 単位               |          |          |          |          |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 塩化物イオン               | —        | mg/L             | 6.6      | 6.4      | 6.4      | 7.4      | 6.5      | 6.4       | 8.2       | 9.5      | 6.5       | 6.0      | 6.3      | 7.7      |
| 電気伝導率                | —        | ms/m             | 10       | 7.6      | 14       | 7.4      | 11       | 8.8       | 7.3       | 9.9      | 18        | 8.7      | 9.3      | 7.9      |
| アルキル水銀               | 検出されないこと | mg/L             |          |          |          | 不検出      |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 総水銀                  | 0.0005以下 | mg/L             |          |          |          | 0.0005未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| カドミウム                | 0.003以下  | mg/L             |          |          |          | 0.0003未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 鉛                    | 0.01以下   | mg/L             |          |          |          | 0.001未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 六価クロム                | 0.05以下   | mg/L             |          |          |          | 0.02未満   |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 砒素                   | 0.01以下   | mg/L             |          |          |          | 0.001未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 全シアン                 | 検出されないこと | mg/L             |          |          |          | 不検出      |          |           |           |          |           |          |          |          |
| ポリ塩化ビフェニル            | 検出されないこと | mg/L             |          |          |          | 不検出      |          |           |           |          |           |          |          |          |
| トリクロロエチレン            | 0.01以下   | mg/L             |          |          |          | 0.001未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| テトラクロロエチレン           | 0.01以下   | mg/L             |          |          |          | 0.001未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| ジクロロメタン              | 0.02以下   | mg/L             |          |          |          | 0.002未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 四塩化炭素                | 0.002以下  | mg/L             |          |          |          | 0.0002未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 1,2-ジクロロエタン          | 0.004以下  | mg/L             |          |          |          | 0.0004未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 1,1-ジクロロエチレン         | 0.1以下    | mg/L             |          |          |          | 0.01未満   |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 1,2-ジクロロエチレン         | 0.04以下   | mg/L             |          |          |          | 0.004未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 1,1,1-トリクロロエタン       | 1以下      | mg/L             |          |          |          | 0.1未満    |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 1,1,2-トリクロロエタン       | 0.006以下  | mg/L             |          |          |          | 0.0006未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 1,3-ジクロロプロペン         | 0.002以下  | mg/L             |          |          |          | 0.0002未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| チウラム                 | 0.006以下  | mg/L             |          |          |          | 0.0006未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| シマジン                 | 0.003以下  | mg/L             |          |          |          | 0.0003未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| チオベンカルブ              | 0.02以下   | mg/L             |          |          |          | 0.002未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| ベンゼン                 | 0.01以下   | mg/L             |          |          |          | 0.001未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| セレン                  | 0.01以下   | mg/L             |          |          |          | 0.001未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 1,4-ジオキサン            | 0.05以下   | mg/L             |          |          |          | 0.005未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| クロロエチレン              | 0.002以下  | mg/L             |          |          |          | 0.0002未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| ダイオキシン類濃度<br>(Total) |          | pg-<br>TEQ<br>/L |          |          |          | 0.029    |          |           |           |          |           |          |          |          |

| 下流観測井の水質検査結果         |          |                  |          |          |          |          |          |           |           |          |           |          |          |          |
|----------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 測定日                  |          |                  | H30.4.27 | H30.5.9  | H30.6.14 | H30.7.11 | H30.8.9  | H30.9.13  | H30.10.11 | H30.11.8 | H30.12.13 | H31.1.10 | H31.2.14 | H31.3.14 |
| 測定結果が得られた日           |          |                  | H30.5.17 | H30.5.30 | H30.6.28 | H30.8.1  | H30.9.18 | H30.10.16 | H30.11.16 | H31.1.22 | H31.1.22  | H31.2.19 | H31.3.14 | H31.3.27 |
| 種類                   | 基準       | 単位               |          |          |          |          |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 塩化物イオン               | —        | mg/L             | 200      | 180      | 190      | 100      | 230      | 240       | 250       | 290      | 360       | 250      | 260      | 300      |
| 電気伝導率                | —        | ms/m             | 150      | 150      | 140      | 110      | 190      | 140       | 150       | 140      | 180       | 140      | 130      | 130      |
| アルキル水銀               | 検出されないこと | mg/L             |          |          |          | 不検出      |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 総水銀                  | 0.0005以下 | mg/L             |          |          |          | 0.0005未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| カドミウム                | 0.003以下  | mg/L             |          |          |          | 0.0003未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 鉛                    | 0.01以下   | mg/L             |          |          |          | 0.001未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 六価クロム                | 0.05以下   | mg/L             |          |          |          | 0.02未満   |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 砒素                   | 0.01以下   | mg/L             |          |          |          | 0.005    |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 全シアン                 | 検出されないこと | mg/L             |          |          |          | 不検出      |          |           |           |          |           |          |          |          |
| ポリ塩化ビフェニル            | 検出されないこと | mg/L             |          |          |          | 不検出      |          |           |           |          |           |          |          |          |
| トリクロロエチレン            | 0.01以下   | mg/L             |          |          |          | 0.001未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| テトラクロロエチレン           | 0.01以下   | mg/L             |          |          |          | 0.001未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| ジクロロメタン              | 0.02以下   | mg/L             |          |          |          | 0.002未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 四塩化炭素                | 0.002以下  | mg/L             |          |          |          | 0.0002未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 1,2-ジクロロエタン          | 0.004以下  | mg/L             |          |          |          | 0.0004未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 1,1-ジクロロエチレン         | 0.1以下    | mg/L             |          |          |          | 0.01未満   |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 1,2-ジクロロエチレン         | 0.04以下   | mg/L             |          |          |          | 0.004未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 1,1,1-トリクロロエタン       | 1以下      | mg/L             |          |          |          | 0.1未満    |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 1,1,2-トリクロロエタン       | 0.006以下  | mg/L             |          |          |          | 0.0006未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 1,3-ジクロロプロペン         | 0.002以下  | mg/L             |          |          |          | 0.0002未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| チウラム                 | 0.006以下  | mg/L             |          |          |          | 0.0006未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| シマジン                 | 0.003以下  | mg/L             |          |          |          | 0.0003未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| チオベンカルブ              | 0.02以下   | mg/L             |          |          |          | 0.002未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| ベンゼン                 | 0.01以下   | mg/L             |          |          |          | 0.001未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| セレン                  | 0.01以下   | mg/L             |          |          |          | 0.001未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| 1,4-ジオキサン            | 0.05以下   | mg/L             |          |          |          | 0.005未満  |          |           |           |          |           |          |          |          |
| クロロエチレン              | 0.002以下  | mg/L             |          |          |          | 0.0002未満 |          |           |           |          |           |          |          |          |
| ダイオキシン類濃度<br>(Total) |          | pg-<br>TEQ<br>/L |          |          |          | 0.026    |          |           |           |          |           |          |          |          |

福知山市環境パーク 施設維持管理状況（一般廃棄物最終処分場）

| 埋め立てた<br>廃棄物      | 一 般<br>廃棄物<br>(t/月) | 内容                                | 4月       | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 合計    |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|                   |                     | 焼却灰                               | 195      | 147 | 215 | 192 | 186 | 144 | 230 | 117 | 193 | 138 | 149 | 193 | 2,099 |
|                   |                     | 不燃物                               | 271      | 271 | 214 | 565 | 257 | 216 | 282 | 319 | 430 | 178 | 290 | 425 | 3,718 |
|                   |                     | 合 計                               | 466      | 418 | 429 | 757 | 443 | 360 | 512 | 436 | 623 | 316 | 439 | 618 | 5,817 |
| よう壁の点検            |                     | 点検を行った日                           | 30日      | 31日 | 18日 | 30日 | 24日 | 10日 | 8日  | 30日 | 29日 | 31日 | 28日 | 29日 |       |
|                   |                     | 点検の結果                             | ○        | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |       |
|                   |                     | 遮水効果が低下するおそれが認められた場合の措置           | 措置を講じた月日 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |       |
|                   |                     | 措置の内容                             | —        | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |       |
| 遮水工の点検            |                     | 点検を行った日                           | 30日      | 31日 | 18日 | 30日 | 24日 | 10日 | 8日  | 30日 | 29日 | 31日 | 28日 | 29日 |       |
|                   |                     | 点検の結果                             | ○        | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |       |
|                   |                     | 遮水効果が低下するおそれが認められた場合の措置           | 措置を講じた月日 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |       |
|                   |                     | 措置の内容                             | —        | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |       |
| 調整池の点検            |                     | 点検を行った日                           | 該 当 な し  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|                   |                     | 点検の結果                             |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|                   |                     | 点検を行った結果、調整池が損壊するおそれが認められた場合の措置   |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|                   |                     | 措置の内容                             |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 浸出水処理施設の点検        |                     | 点検を行った日                           | 30日      | 31日 | 18日 | 30日 | 24日 | 10日 | 8日  | 30日 | 29日 | 31日 | 28日 | 29日 |       |
|                   |                     | 点検の結果                             | ○        | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |       |
|                   |                     | 点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置 | 措置を講じた月日 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |       |
|                   |                     | 措置の内容                             | —        | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |       |
| 集排水管等の防凍のための措置の点検 |                     | 点検を行った日                           | 30日      | 31日 | 18日 | 30日 | 24日 | 10日 | 8日  | 30日 | 29日 | 31日 | 28日 | 29日 |       |
|                   |                     | 点検の結果                             | ○        | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |       |
|                   |                     | 点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置 | 措置を講じた月日 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |       |
|                   |                     | 措置の内容                             | —        | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |       |

【年1回更新】

|          |    |        |            |
|----------|----|--------|------------|
| 残余の埋立容量  | m3 | 93,600 | 平成30年3月末時点 |
| 進捗率（埋立率） | %  | 91.5   |            |