

平成30年度 夜久野町不燃物埋立処分場（大油子） 施設維持管理状況

放流水の水質検査結果

測定月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定日			27日	9日	14日	11日	9日	13日	16日	8日	13日	10日	14日	14日
測定結果が得られた日			5月15日	5月30日	6月29日	8月1日	9月18日	10月16日	11月16日	1月22日	1月22日	2月19日	3月14日	3月27日
種類	基準	単位												
水素イオン濃度(pH)	5.8～8.6	—	7.6	7.5	7.2	7.1	7.5	6.9	7.4	7.9	7.8	6.8	7.2	7.0
生物化学的酸素要求量(BOD)	60以下	mg/L	1未満	1未満	1.1	1未満	1未満	1未満	1未満	1.2	1未満	1未満	1未満	1.0
化学的酸素要求量(COD)	90以下	mg/L	1.2	1.2	1.3	1.2	0.8	1.2	0.5未満	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5未満
浮遊物質(SS)	60以下	mg/L	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
大腸菌群数	3,000以下	個/cm3	100未満	100未満	100未満	4	67	6	3	13	18	2	8	2.0

採取した日				7月11日				採取した日				7月11日			
測定結果が得られた日				8月1日				測定結果が得られた日				8月1日			
種類	基準	単位		種類	基準	単位		種類	基準	単位		種類	基準	単位	
アルキル水銀化合物	検出されないこと	—	不検出	シマジン	0.03以下	mg/L	0.003未満	チオベンカルブ	0.2以下	mg/L	0.02未満	ベンゼン	0.1以下	mg/L	0.01未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005以下	mg/L	0.0005未満	セレン及びその化合物	0.1以下	mg/L	0.002未満	1,4-ジオキサン	0.5以下	mg/L	0.05未満	ほう素及びその化合物	50以下	mg/L	0.1未満
カドミウム及びその化合物	0.03以下	mg/L	0.001未満	有機燐化合物(*1)	1以下	mg/L	0.1未満	ふつ素及びその化合物	15以下	mg/L	0.1未満	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200以下	mg/L	5
鉛及びその化合物	0.1以下	mg/L	0.01未満	六価クロム化合物	0.5以下	mg/L	0.02未満	ホルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	5以下	mg/L	0.7	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200以下	mg/L	5
有機燐化合物(*1)	1以下	mg/L	0.1未満	砒素及びその化合物	0.1以下	mg/L	0.02未満	ホルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	30以下	mg/L	0.9	フェノール類含有量	5以下	mg/L	0.01未満
六価クロム化合物	0.5以下	mg/L	0.02未満	シアン化合物	1以下	mg/L	0.1未満	銅含有量	3以下	mg/L	0.002	溶解性鉄含有量	10以下	mg/L	0.01未満
砒素及びその化合物	0.1以下	mg/L	0.02未満	ポリ塩化ビフェニル	0.003以下	mg/L	0.0005未満	亜鉛含有量	2以下	mg/L	0.038	溶解性マンガン含有量	10以下	mg/L	0.01未満
トリクロロエチレン	0.3以下	mg/L	0.01未満	トリクロロエチレン	0.3以下	mg/L	0.01未満	クロム含有量	2以下	mg/L	0.02未満				
テトラクロロエチレン	0.1以下	mg/L	0.01未満	ジクロロメタン	0.2以下	mg/L	0.02未満								
ジクロロメタン	0.2以下	mg/L	0.02未満	四塩化炭素	0.02以下	mg/L	0.002未満								
四塩化炭素	0.02以下	mg/L	0.002未満	1,2-ジクロロエタン	0.04以下	mg/L	0.004未満								
1,2-ジクロロエタン	0.04以下	mg/L	0.004未満	1,1-ジクロロエチレン	1以下	mg/L	0.1未満								
1,1-ジクロロエチレン	1以下	mg/L	0.1未満	シス-1,1-ジクロロエチレン	0.4以下	mg/L	0.04未満								
シス-1,1-ジクロロエチレン	0.4以下	mg/L	0.04未満	1,1,1-トリクロロエタン	3以下	mg/L	0.3未満								
1,1,1-トリクロロエタン	3以下	mg/L	0.3未満	1,1,2-トリクロロエタン	0.06以下	mg/L	0.006未満								
1,1,2-トリクロロエタン	0.06以下	mg/L	0.006未満	1,3-ジクロロプロペン	0.02以下	mg/L	0.002未満								
1,3-ジクロロプロペン	0.02以下	mg/L	0.002未満	チウラム	0.06以下	mg/L	0.006未満								
チウラム	0.06以下	mg/L	0.006未満												

放流水のダイオキシン類検査結果

採取した日			H30.7.11
測定結果が得られた日			H30.11.2
水質検査結果	基準	単位	0.010
	10	pg-TEQ/L	
水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた月日		—
	措置の内容		—

平成30年度 夜久野町不燃物埋立処分場（大油子） 施設維持管理状況

上流観測井の水質検査結果

測定月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定日			27日	9日	14日	11日	9日	13日	16日	8日	13日	10日	14日	14日
測定結果が得られた日			5月17日	5月18日	6月25日	7月25日	9月18日	10月16日	11月16日	1月22日	1月22日	2月19日	3月14日	3月27日
種類	基準	単位												
塩化物イオン	—	mg/L	15	13	13	13	12	12	12	12	13	14	12	13.0
電気伝導率	—	ms/m	21	18	42	19	16	17	16	13	25	14	13	12.0
アルキル水銀	検出されないこと	mg/L				不検出								
総水銀	0.0005以下	mg/L				0.0005未満								
カドミウム	0.003以下	mg/L				0.0003未満								
鉛	0.01以下	mg/L				0.001未満								
六価クロム	0.05以下	mg/L				0.02未満								
砒素	0.01以下	mg/L				0.002								
全シアン	検出されないこと	mg/L				0.1未満								
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/L				0.0005未満								
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L				0.002未満								
四塩化炭素	0.002以下	mg/L				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/L				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/L				0.01未満								
1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L				0.004未満								
1,1,1-トリクロロエタン	1以下	mg/L				0.1未満								
1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	mg/L				0.0006未満								
1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	mg/L				0.0002未満								
チウラム	0.006以下	mg/L				0.0006未満								
シマジン	0.003以下	mg/L				0.0003未満								
チオベンカルブ	0.02以下	mg/L				0.002未満								
ベンゼン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
セレン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L				0.005未満								
クロロエチレン	0.002以下	mg/L				0.0002未満								
ダイオキシン類濃度 (Total)		pg- TEQ /L				0.028								

下流観測井の水質検査結果

測定月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定日			27日	9日	14日	11日	9日	13日	16日	8日	13日	10日	14日	14日
測定結果が得られた日			5月17日	5月18日	6月25日	7月25日	9月18日	10月16日	11月16日	1月22日	1月22日	2月19日	3月14日	3月27日
種類	基準	単位												
塩化物イオン	—	mg/L	14	28	26	25	26	27	36	38	35	31	31	30
電気伝導率	—	ms/m	21	38	56	41	39	36	38	34	46	31	31	28
アルキル水銀	検出されないこと	mg/L				不検出								
総水銀	0.0005以下	mg/L				0.0005未満								
カドミウム	0.003以下	mg/L				0.0003未満								
鉛	0.01以下	mg/L				0.001未満								
六価クロム	0.05以下	mg/L				0.02未満								
砒素	0.01以下	mg/L				0.001								
全シアン	検出されないこと	mg/L				0.1未満								
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/L				0.0005未満								
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L				0.002未満								
四塩化炭素	0.002以下	mg/L				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/L				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/L				0.01未満								
1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L				0.004未満								
1,1,1-トリクロロエタン	1以下	mg/L				0.1未満								
1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	mg/L				0.0006未満								
1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	mg/L				0.0002未満								
チウラム	0.006以下	mg/L				0.0006未満								
シマジン	0.003以下	mg/L				0.0003未満								
チオベンカルブ	0.02以下	mg/L				0.002未満								
ベンゼン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
セレン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L				0.005未満								
クロロエチレン	0.002以下	mg/L				0.0002未満								
ダイオキシン類濃度 (Total)		pg- TEQ /L				0.027								

夜久野町不燃物埋立処分場 施設維持管理状況（一般廃棄物最終処分場）

埋め立てた 廃棄物	一 般 廃棄物 (t/月)	内 容	埋 立 終 了												
		焼却灰													
		不燃物													
		合 計													
よう壁の点検		点検を行った日	30日	31日	18日	30日	24日	10日	8日	30日	29日	31日	28日	28日	
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		遮水効果が低下するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
遮水工の点検		点検を行った日	30日	31日	18日	30日	24日	10日	8日	30日	29日	31日	28日	28日	
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		遮水効果が低下するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
調整池の点検		点検を行った日	該 当 な し												
		点検の結果													
		点検を行った結果、調整池が損壊するおそれが認められた場合の措置													
		措置の内容													
浸出水処理施設の点検		点検を行った日	30日	31日	18日	30日	24日	10日	8日	30日	29日	31日	28日	28日	
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置	措置を講じた月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
集排水管等の防凍のための 措置の点検		点検を行った日	30日	31日	18日	30日	24日	10日	8日	30日	29日	31日	28日	28日	
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置	措置を講じた月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

【年1回更新】

残余の埋立容量	m3	0	平成30年3月末時点
進捗率（埋立率）	%	100	