令和元年度 夜久野町不燃物埋立処分場（大油子） 施設維持管理状況

放流水の水質検査結果

測定月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定日			25日	16日	13日	11日	8日	12日	25日	16日	13日	16日	13日	12日
測定結果が得られた日														
種類	基準	単位												
水素イオン濃度(pH)	5.8~8.6	—	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.8	7.6	7.7
生物化学的酸素要求量(BOD)	60以下	mg/L	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.3	2.5	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.3
化学的酸素要求量(COD)	90以下	mg/L	0.7	0.7	0.5未満	1.1	1.0	1.0	0.7	0.7	0.5未満	1.0	0.8	1.2
浮遊物質(SS)	60以下	mg/L	1.0	1未満	1未満	1.0	1未満	2.0	1.0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
大腸菌群数	3,000以下	個/cm ³	4.0	6.0	5.0	4	9	47	4	6	5	27	11	29

採取した日				7月11日				採取した日				7月11日			
測定結果が得られた日								測定結果が得られた日							
種類	基準	単位													
アルキル水銀化合物	検出されないこと	—	0.00005未満	シマジン	0.03以下	mg/L	0.003未満								
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005以下	mg/L	0.00005未満	チオベンカルブ	0.2以下	mg/L	0.02未満								
カドミウム及びその化合物	0.03以下	mg/L	0.001未満	ベンゼン	0.1以下	mg/L	0.01未満								
鉛及びその化合物	0.1以下	mg/L	0.01未満	セレン及びその化合物	0.1以下	mg/L	0.01未満								
有機燐化合物(*1)	1以下	mg/L	0.01未満	1,4-ジオキサン	0.5以下	mg/L	0.05未満								
六価クロム化合物	0.5以下	mg/L	0.005未満	ほう素及びその化合物	50以下	mg/L	0.01未満								
砒素及びその化合物	0.1以下	mg/L	0.005未満	ふっ素及びその化合物	15以下	mg/L	0.1								
シアン化合物	1以下	mg/L	0.1未満	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200以下	mg/L	6.1								
ポリ塩化ビフェニル	0.003以下	mg/L	0.0001未満	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5以下	mg/L	0.5未満								
トリクロロエチレン	0.3以下	mg/L	0.01未満	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量)	30以下	mg/L	0.5未満								
テトラクロロエチレン	0.1以下	mg/L	0.01未満	フェノール類含有量	5以下	mg/L	0.01未満								
ジクロロメタン	0.2以下	mg/L	0.02未満	銅含有量	3以下	mg/L	0.05未満								
四塩化炭素	0.02以下	mg/L	0.002未満	亜鉛含有量	2以下	mg/L	0.1未満								
1,2-ジクロロエタン	0.04以下	mg/L	0.004未満	溶解性鉄含有量	10以下	mg/L	0.1未満								
1,1-ジクロロエチレン	1以下	mg/L	0.1未満	溶解性マンガン含有量	10以下	mg/L	0.1未満								
シス-1,1-ジクロロエチレン	0.4以下	mg/L	0.04未満	クロム含有量	2以下	mg/L	0.2未満								
1,1,1-トリクロロエタン	3以下	mg/L	0.3未満												
1,1,2-トリクロロエタン	0.06以下	mg/L	0.006未満												
1,3-ジクロロプロペン	0.02以下	mg/L	0.002未満												
チウラム	0.06以下	mg/L	0.006未満												

放流水のダイオキシン類検査結果

採取した日			R1.7.11
測定結果が得られた日			
水質検査結果	基準	単位	0.0091
	10	pg-TEQ/L	
水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた月日		—
	措置の内容		—

夜久野町不燃物埋立処分場 施設維持管理状況（一般廃棄物最終処分場）

埋め立てた 廃棄物	一般 廃棄物 (t/月)	内容	埋 立 終 了													
		焼却灰 不燃物 合 計														
よう壁の点検		点検を行った日	30日	31日	18日	30日	24日	10日	8日	30日	29日	31日	28日	28日		
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		遮水効果が低下するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遮水工の点検		点検を行った日	30日	31日	18日	30日	24日	10日	8日	30日	29日	31日	28日	28日		
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		遮水効果が低下するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
調整池の点検		点検を行った日	該 当 な し													
		点検の結果														
		点検を行った結果、調整池が損壊するおそれが認められた場合の措置													措置を講じた月日	
		措置の内容														
浸出水処理施設の点検		点検を行った日	30日	31日	18日	30日	24日	10日	8日	30日	29日	31日	28日	28日		
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置	措置を講じた月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
集排水管等の防凍のための措置の点検		点検を行った日	30日	31日	18日	30日	24日	10日	8日	30日	29日	31日	28日	28日		
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置	措置を講じた月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【年1回更新】

残余の埋立容量	m3	0	平成31年3月末時点
進捗率（埋立率）	%	100	