

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000635	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教委福給第1号 学校給食センター蒸気ボイラー改修ほか調理増強工事		
工事場所	福知山市 厚中間屋町 地内		
工事期間	自 令和 2年 6月18日 ～ 至 令和 2年11月20日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 6月15日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	給食センターの外部敷地内に蒸気ボイラー1基を増設する。 ・蒸気発生量1,000Kg/h、最高圧力0.98MPa (屋外ケーシング含む) 1F検収室に球根皮剥機1台を増設する。 予定価格：20,650千円(税抜) 最低制限価格：18,572千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	アオイ管材株式会社	19,920,000					落札
2	株式会社アクアテック						辞退
3	井上株式会社	18,442,000					失格（最低制限価格未 満）
4	株式会社エアーテックソリューション						辞退
5	有限会社大谷設備	18,477,000					失格（最低制限価格未 満）
6	大槻冷熱設備有限会社						辞退
7	加藤建設株式会社						辞退
8	株式会社高見組						辞退
9	株式会社丹新ビルサービス						辞退
10	大栄工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	アオイ管材株式会社		
	住 所	福知山市昭和新町154番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	21,912,000 円		最高予定価格 (税込み)	22,715,000 円
			最低制限価格 (税込み)	20,429,200 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,474,000円	変更契約日	令和2年10月13日
	変更工期	～		
	変更理由	当初、夏季休業期間中に主要箇所施工完了を予定していたが、新型コロナウイルス感染症による自粛要請の影響で夏季休業の日程が不明瞭な状況が発生したため、改修後現場官庁検査の必要な蒸気ヘッダー改修から、施工後すぐに利用を開始できる更新に変更し、現場工期の短縮を図る。 現場調査により、排水溝の形状変更、ボイラー蒸気配管逆止弁の追加を行なう。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			