

資料7 アスベスト含有材等一覧

団地	市営	住棟種別				含有対象…アスベスト含有 仕上…仕上表等記載仕様 調査…含有調査結果	棟・室	外壁 塗材	外壁 板材	屋根	屋根 下地材①	屋根 下地材②	軒天	内部壁	内部天井①	内部天井②	サッシ シーリング	
つつじが丘団地	市営	市住A	二種	簡平	2K	含有対象	54~58、59~61			大波スレート ●	セメント板 ●		ラスB ●	フレキシブルB 物置 ●	フレキシブルB 物置 ●			
						仕上			石綿大波スレート			ラスB	フレキシブルB	フレキシブルB				
						調査	54~58 55号			大波スレート ○	セメント板 ○	木毛板 ×						
		市住B	一種	簡二	2DK	含有対象	7~12、13~15、16~22、23~28、29~31				大波スレート ●				フレキシブルB 物置 ●			
						仕上			大波スレート				フレキシブルB					
						調査	7-12棟 8号	リシン ×						×		×		
		市住C	二種	簡二	2DK	含有対象	1~6、32~35、36~40、41~48、49~53、62~67、68~73				大波スレート ●				有孔プラスターB ●			
						仕上			大波スレート				有孔プラスターB					
						調査	41-48棟 42号	リシン ×						×	石膏ボード ×	×		
		集会所1			2DK	含有対象					コロニアル ●				フレキシブルB ●	プラスターB 調理室、便所 ●		
						仕上						フレキシブルB			プラスターB			
						調査		リシン ×			コロニアル ○							
		集会所2			2DK	含有対象					大波スレート ●				有孔ケイカル板 ●	防火ライト 台所 ●	防火ライト ●	
						仕上						タイガーボード	防火ライト	防火ライト				
						調査		リシン ×			大波スレート ○		有孔ケイカル板 ○					
		府営	市営	府住A	二種	簡平	2DK	含有対象	1~6棟			有孔ボード 壁上部 ●	コロニアル ●				プラスターB ●	
								仕上								プラスターB		
								調査	1棟 1号	リシン ×						○		×
府住B	一種			簡二	3K	含有対象	11~14棟	リシン			コロニアル ●				有孔石綿B ●	プラスターB 階段室、和室 ●		
						仕上		リシン					有孔石綿B	プラスターB				
						調査	1棟 2号		有孔ボード ○	コロニアル ○						○		
府住C	二種			簡二	3K	含有対象	8~10棟	リシン			コロニアル ●				有孔ケイカル板 ●	プラスターB 階段室、和室 ●		
						仕上		リシン					有孔石綿B	プラスターB				
						調査	7棟 33号	リシン ×					有孔ケイカル板 ○	ケイカル板 ×				
						調査	9棟 46号	リシン ×							有孔ケイカル板 ○		×	
向野団地	市営	市住A	二種	簡平	2K	含有対象	1~5、6~8、9~11、12~16、17~20、37~40、41~44、45~50、51~55、56~60			石綿大波スレート ●				ラスB ●	フレキシブルB 物置 ●	フレキシブルB 物置 ●		
						仕上							ラスB	フレキシブルB	フレキシブルB			
						調査	1-5棟	塗材 ×										
		市住D	一種	簡平	3K	含有対象	21~24、25~28、39~32、33~36				石綿大波スレート ●				ラスB ●	フレキシブルB 台所、物置 ●	フレキシブルB 物置 ●	
						仕上							ラスB	フレキシブルB	フレキシブルB			
						調査	33-36棟	塗材 ×										
		市住E	一種	簡二	3K	含有対象	61~66、67~72									フレキシブルB 物置 ●		
						仕上								フレキシブルB				
						調査	61-66棟	塗材 ×										
		市住F	一種	中耐4	2DK	含有対象	101~401										プラスターB ● 全ての玄関、 最上階の廊下、台所、居室	フレキシブルB ● 便所
						仕上									プラスターB	フレキシブルB		
						調査	101-401棟	塗材 ×										

※建設時の設計図書（仕上表等）における使用材料、現状確認、含有調査結果から、アスベストを含有する建材等を特定
 含有対象：●…アスベストを含有する建材として、法に基づく作業及び処分を行う必要があるもの
 調査：○…含有 ×…非含有