



令和2年度 福知山市環境パーク 施設維持管理状況（不燃物処理場浸出水処理施設）

放流水のダイオキシン類検査結果

施設名	採取した日			R2.7.9
	測定結果が得られた日			R2.8.26
I 期	水質検査結果	基準	単位	0.00016
		10	pg-TEQ/L	
	水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた月日		—
		措置の内容		—
施設名	採取した日			R2.7.9
	測定結果が得られた日			R2.8.26
II 期	水質検査結果	基準	単位	0.000057
		10	pg-TEQ/L	
	水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた月日		—
		措置の内容		—
施設名	採取した日			R2.7.9
	測定結果が得られた日			R2.8.26
III 期	水質検査結果	基準	単位	0
		10	pg-TEQ/L	
	水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた月日		—
		措置の内容		—

令和2年度 福知山市環境パーク

施設維持管理状況（不燃物処理場浸出水処理施設）

放流水の水質検査結果

施設名			I 期	II 期	III 期
採取した日			R2.7.9	R2.7.9	R2.7.9
測定結果が得られた日			R2.8.13	R2.8.13	R2.8.13
種類	基準	単位			
アルキル水銀化合物	検出されないこと	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
カドミウム及びその化合物	0.03以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.1以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
有機燐化合物(*1)	1以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム化合物	0.5以下	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
砒素及びその化合物	0.1以下	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シアン化合物	1以下	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ポリ塩化ビフェニル	0.003以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
トリクロロエチレン	0.3以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
テトラクロロエチレン	0.1以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン	0.2以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.02以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.04以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	1以下	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4以下	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	3以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.06以下	mg/L	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	0.02以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満

			I 期	II 期	III 期
種類	基準	単位			
チウラム	0.06以下	mg/L	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン	0.03以下	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	0.2以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン	0.1以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物	0.1以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
1,4-ジオキサン	0.5以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ほう素及びその化合物	50以下	mg/L	0.96	1.6	1.7
ふつ素及びその化合物	15以下	mg/L	0.1未満	0.1	0.2
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200以下	mg/L	18	27	1.3
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5以下	mg/L	0.5未満	0.6	0.5未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30以下	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満
フェノール類含有量	5以下	mg/L	0.01未満	0.01	0.01未満
銅含有量	3以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満
亜鉛含有量	2以下	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満
溶解性鉄含有量	10以下	mg/L	0.1未満	0.3	0.1未満
溶解性マンガン含有量	10以下	mg/L	0.1未満	0.3	0.3
クロム含有量	2以下	mg/L	0.2未満	0.2未満	0.2未満





福知山市環境パーク 施設維持管理状況（一般廃棄物最終処分場）

埋め立てた 廃棄物	一般 廃棄物 (t/月)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		焼却灰	196.19	147.69	216.18	192.90	184.99	145.12	229.75	116.19	193.82	137.68	150.17	192.57
		275.37	329.18	252.58	232.85	250.93	215.76	238.89	232.98	313.49	200.21	212.64	235.62	2,990.51
	合計	471.56	476.87	468.76	425.74	435.92	360.88	468.64	349.17	507.31	337.88	362.81	428.19	5,093.77
よう壁の点検		点検を行った日	30日	29日	30日	31日	31日	30日	30日	30日	28日	29日	26日	31日
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水効果が低下するおそれが認められた場合の措置		措置を講じた月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
遮水工の点検		点検を行った日	30日	29日	30日	31日	31日	30日	30日	30日	28日	29日	26日	31日
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水効果が低下するおそれが認められた場合の措置		措置を講じた月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
調整池の点検		点検を行った日	該 当 な し											
		点検の結果												
点検を行った結果、調整池が損壊するおそれが認められた場合の措置		措置を講じた月日												
		措置の内容												
浸出水処理施設の点検		点検を行った日	30日	29日	30日	31日	31日	30日	30日	30日	28日	29日	26日	31日
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置		措置を講じた月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
集排水管等の防凍のための措置の点検		点検を行った日	30日	29日	30日	31日	31日	30日	30日	30日	28日	29日	26日	31日
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置		措置を講じた月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

【年1回更新】

残余の埋立容量	m3	250,000	令和2年3月末時点(推計)
進捗率(埋立率)	%	80.5	