検体名	堀第１系統給水栓水	堀第2系統給水栓水	堀第3系統給水栓水	堀第１原水	堀第２原水	堀第３原水
採水場所	山野口加圧ポンプ所	拝師水質測定所	上六分団統合車庫・詰所	堀浄水場	堀浄水場	堀浄水場
採水日	2023/11/01	2023/11/01	2023/11/01	2023/11/01	2023/11/01	2023/11/01
採水時刻	10:45	11:35	8:30	9:15	9:37	10:03
水温	21.5	19.3	19.6	15.3	16.9	18.3
試料名	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水

水質基準項目

No.	測定項目	基準値（ｍｇ/L）	堀第１系統給水栓水	堀第2系統給水栓水	堀第3系統給水栓水	堀第１原水	堀第２原水	堀第３原水
1	一般細菌	100個/mL以下	検出せず	検出せず	検出せず	33	6	4
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	0.06未満	0.06未満	－	－	－
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.006未満	0.006未満	0.006	－	－	－
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003	0.004	－	－	－
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01	0.01	0.01未満	－	－	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001	－	－	－
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.02	0.03	0.02	－	－	－
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	－	－	－
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.008	0.010	0.009	－	－	－
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.009未満	0.009未満	0.009未満	－	－	－
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.03	0.03	0.84	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.10	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	11	11	11	11	9.6	9.4
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.023	0.005未満	0.005未満
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	17	18	18	18	15	15
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	42	44	43	46	45	42
40	蒸発残留物	500mg/L以下	100	104	106	104	95	93
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6	7.5	7.2	7.0
48	味	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.9	1.1	0.6
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2.0	0.1未満	0.1未満
52	遊離残留塩素	管理基準0.1mg/L以上	0.55	0.40	0.50	－	－	－
	クリプトスポリジウム		－	－	－	検出せず	検出せず	検出せず
	ジアルジア		－	－	－	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	堀第１系統給水栓水１	堀第２系統給水栓水	堀第３系統給水栓水１	堀第１原水	堀第２原水	堀第３原水
採水場所	山野口加圧ポンプ所	拝師水質測定所	上六分団統合車庫・詰所	堀浄水場	堀浄水場	堀浄水場
採水日	2023/10/02	2023/10/02	2023/10/02	2023/10/02	2023/10/02	2023/10/02
採水時刻	9:49	10:30	8:30	9:07	9:12	9:21
水温	27.8	27.1	27	23.8	24.6	25.4
試料名	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水

水質管理目標設定項目

No.	測定項目	目標値（ｍｇ/L）	堀第１系統給水栓水	堀第2系統給水栓水	堀第3系統給水栓水	堀第１原水	堀第２原水	堀第３原水
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－
4	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	－	－	－
5	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	－	－	－
6	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	0.08mg/L以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満	－	－	－
9	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01mg/L以下（暫定）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－
10	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	0.002	0.003	0.003	－	－	－
12	残留塩素	管理基準0.1mg/L以上	0.55	0.45	0.4	－	－	－
13	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以	44	44	45	－	－	－
14	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－
15	遊離炭酸	20mg/L以下	1.2	4.5	2.9	－	－	－
16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－
17	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－
18	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下	0.7	1.2	1	－	－	－
19	臭気強度(TON)	3以下	1未満	1未満	1未満	－	－	－
20	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以	92	98	100	－	－	－
21	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
22	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	－	－	－
23	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1以上とし0に近似	-1.4	-1.3	-1.2	－	－	－
24	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	11	7	8	－	－	－
25	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－
26	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.03	0.04	0.05	－	－	－
30	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L 以下（暫定）	0.000035	0.000044	0.000038	－	－	－

PFOS及びPFOAについては9/25に採水を実施しています。

検体名	下荒河給水栓水１	下荒河給水栓水２	波江第１原水	波江第２原水	波江第３原水	波江第４原水
採水場所	法用第２加圧ポンプ所	田和水質測定所	波江第１取水	波江第１取水	波江第１取水	波江第4取水
採水日	2023/11/01	2023/11/01	2023/11/01	2023/11/01	2023/11/01	2023/11/01
採水時刻	12:05	12:42	13:20	13:32	13:43	13:32
水温	17.0	18.5	18.5	18.7	18.8	21.0
試料名	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水

水質基準項目

No.	測定項目	基準値（mｇ/L）	下荒河給水栓水１	下荒河給水栓水２	波江第１原水	波江第２原水	波江第３原水	波江第４原水
1	一般細菌	100個/mL以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	54	検出せず
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	－	－	－	－
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.006未満	0.006未満	－	－	－	－
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	－	－	－	－
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	－	－	－	－
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	－	－	－	－
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.009未満	0.009未満	－	－	－	－
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	8.8	8.7	7.9	7.9	8.1	8.0
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	11	11	10	10	10	10
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	47	46	48	48	49	42
40	蒸発残留物	500mg/L以下	101	98	92	94	94	92
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.1	7.9	6.7	6.7	6.7	6.8
48	味	異常でない事	異常なし	異常なし	－	－	－	－
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52	遊離残留塩素	管理基準0.1mg/L以上	0.10	0.40	－	－	－	－
	クリプトスポリジウム		－	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	ジアルジア		－	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	下荒河給水栓水１	下荒河給水栓水２	波江第１原水	波江第２原水	波江第３原水	波江第４原水
採水場所	法用第２加圧ポンプ所	田和水質測定所	波江第１取水	波江第１取水	波江第１取水	波江第4取水
採水日	2023/10/02	2023/10/02	2023/10/02	2023/10/02	2023/10/02	2023/10/02
採水時刻	11:00	11:38	12:10	12:15	12:18	12:28
水温	24.2	25.7	16.3	17.9	17.1	19.8
試料名	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水

水質管理目標設定項目

No.	測定項目	目標値（mｇ/L）	下荒河給水栓水１	下荒河給水栓水２	波江第１原水	波江第２原水	波江第３原水	波江第４原水
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
4	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	－	－	－	－
5	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	－	－	－	－
6	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	0.08mg/L以下	0.006未満	0.006未満	－	－	－	－
9	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01mg/L以下（暫定）	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
10	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－
12	残留塩素	管理基準0.1mg/L以上	0.1	0.3	－	－	－	－
13	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以	50	49	－	－	－	－
14	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
15	遊離炭酸	20mg/L以下	0.5未満	1	－	－	－	－
16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
17	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－
18	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下	0.5	0.4	－	－	－	－
19	臭気強度（TON）	3以下	1未満	1未満	－	－	－	－
20	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以	94	90	－	－	－	－
21	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－
22	pH値	5.8以上8.6以下	8	7.9	－	－	－	－
23	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1以上とし0に近似	-0.6	-0.7	－	－	－	－
24	従属栄養細菌	2000個/mL以下（暫定）	6	88	－	－	－	－
25	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－
26	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－
30	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L 以下（暫定）	0.000005未満	0.000005未満	－	－	－	－

PFOS及びPFOAについては9/25に採水を実施しています。

検体名	仏谷給水栓水	上佐々木第１給水栓水	上佐々木第２給水栓水	上佐々木混合水	下天津給水栓水	仏谷原水	上佐々木第１原水	上佐々木第２原水	下天津原水
採水場所	西石加圧ポンプ所	上佐々木第１浄水場	仏坂加圧ポンプ所	常願寺消火栓	金山教育集会所	仏谷浄水場	上佐々木第１浄水場	上佐々木第２浄水場	下天津浄水場
採水日	2023/11/01	2023/11/01	2023/11/01	2023/11/01	2023/11/01	2023/11/01	2023/11/01	2023/11/01	2023/11/01
採水時刻	10:53	11:54	11:33	12:38	10:03	10:29	12:15	11:11	9:28
水温	16.5	18.0	16.5	19.1	18.0	12.5	15.0	16.0	17.0
試料名	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水

水質基準項目

No.	測定項目	基準値（ｍｇ/L）	仏谷給水栓水	上佐々木第１給水栓水	上佐々木第２給水栓水	上佐々木混合水	下天津給水栓水	仏谷原水	上佐々木第１原水	上佐々木第２原水	下天津原水
1	一般細菌	100個/mL以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	54	35	17	検出せず
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出	検出せず	検出せず
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	－	－	－	－
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	－	－	－	－
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	－	－	－	－
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	－	－	－	－
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	－	－	－	－
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003未満	0.004	0.003未満	－	－	－	－
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	－	－	－	－
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.06	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	7.4	9.4	12	10	7.9	7.0	9.3	11	7.2
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.009	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	8	10	8	9	8	6	10	7	7
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	7	30	56	41	48	7	31	56	44
40	蒸発残留物	500mg/L以下	44	76	104	92	92	49	83	114	92
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.4	7.3	7.4	7.0	7.2	7.0	7.4	6.6
48	味	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.8	0.1未満	0.2	0.1未満
52	遊離残留塩素	管理基準0.1mg/L以上	0.20	0.20	0.30	0.40	0.30	－	－	－	－
	クリプトスポリジウム		－	－	－	－	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	ジアルジア		－	－	－	－	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	仏谷給水栓水	上佐々木第１給水栓水	上佐々木第２給水栓水	上佐々木混合水	下天津給水栓水	仏谷原水	上佐々木第１原水	上佐々木第２原水	下天津原水
採水場所	西石加圧ポンプ所	上佐々木第１浄水場	仏坂加圧ポンプ所	常願寺消火栓	金山教育集会所	仏谷浄水場	上佐々木第１浄水場	上佐々木第２浄水場	下天津浄水場
採水日	2023/10/02	2023/10/02	2023/10/02	2023/10/02	2023/10/02	2023/10/02	2023/10/02	2023/10/02	2023/10/02
採水時刻	10:55	12:10	11:30	12:39	9:58	10:35	11:52	11:17	9:35
水温	25	26	24	27	25	19	21	20.5	19
試料名	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水

水質管理目標設定項目

No.	測定項目	目標値（ｍｇ/L）	仏谷給水栓水	上佐々木第１給水栓水	上佐々木第２給水栓水	上佐々木混合水	下天津給水栓水	仏谷原水	上佐々木第１原水	上佐々木第２原水	下天津原水
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
4	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	－	－	－	－
5	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	－	－	－	－
6	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	0.08mg/L以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	－	－	－	－
9	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01mg/L以下（暫定）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
10	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－
12	残留塩素	管理基準0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3	－	－	－	－
13	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以	7	32	58	43	51	－	－	－	－
14	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
15	遊離炭酸	20mg/L以下	14	18	29	23	42	－	－	－	－
16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
17	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－
18	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.3	0.5	0.3	－	－	－	－
19	臭気強度(TON)	3以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	－	－
20	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以	46	77	108	90	90	－	－	－	－
21	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－
22	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.2	7.4	6.9	－	－	－	－
23	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1以上とし0に近似	-3.1	-1.6	-1.2	-1.2	-1.7	－	－	－	－
24	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	検出せず	10	検出せず	79	2	－	－	－	－
25	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－
26	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	－	－	－	－
30	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L 以下（暫定）	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－	－	－

下天津給水栓水のPFOS及びPFOAについては9/25に採水を実施しています。

採水場所	金屋給水栓水	夏間給水栓水	金屋第１原水	金屋第２原水	夏間第１原水	夏間第２原水
採水場所	佛性寺給水管ドレン	有路下水質測定所	金屋導水管分水栓	金屋導水管分水栓	夏間第１浄水場	夏間第２浄水場
採水日	2023/11/06	2023/11/06	2023/11/06	2023/11/06	－	2023/11/06
採水時刻	11:10	11:50	9:40	10:08	－	12:25
水温	17.9	24.5	23.7	18.3	－	18.3
試料名	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水

水質基準項目

No.	測定項目	基準値（ｍｇ/L）	金屋給水栓水	夏間給水栓水	金屋第１原水	金屋第２原水	夏間第１原水	夏間第２原水
1	一般細菌	100個/mL以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	検出せず
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	検出せず
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	－	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	－	0.00005未満
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－	0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.4	－	0.6
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	－	0.08未満
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.0002未満
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－	0.004未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	0.002未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.10	－	－	－	－
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.006未満	0.006未満	－	－	－	－
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	－	－	－	－
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	－	－	－	－
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	－	－	－	－
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.009未満	0.009未満	－	－	－	－
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	－	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	－	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	0.01未満
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	7.2	8.1	6.9	6.7	－	7.8
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－	0.005未満
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	8	9	7	7	－	9
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	36	53	33	31	－	47
40	蒸発残留物	500mg/L以下	75	88	61	66	－	88
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	－	0.02未満
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001未満
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	0.000001未満
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－	0.005未満
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	－	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	－	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	6.8	6.8	7.0	－	6.4
48	味	異常でない事	異常なし	異常なし	－	－	－	－
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満
52	遊離残留塩素	管理基準0.1mg/L以上	0.40	0.30	－	－	－	－
	クリプトスポリジウム		－	－	検出せず	検出せず	－	検出せず
	ジアルジア		－	－	検出せず	検出せず	－	検出せず

採水場所	金屋給水栓水	夏間給水栓水	金屋第１原水	金屋第２原水	夏間第１原水	夏間第２原水
採水場所	佛性寺給水管ドレン	有路下水質測定所	金屋導水管分水栓	金屋導水管分水栓	夏間第１浄水場	夏間第２浄水場
採水日	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10
採水時刻	10:05	10:35	9:32	9:42	11:11	11:00
水温	22.3	22.4	22.4	21.2	22.2	17.5
試料名	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水

水質管理目標設定項目

No.	測定項目	目標値（ｍｇ/L）	金屋給水栓水	夏間給水栓水	金屋第１原水	金屋第２原水	夏間第１原水	夏間第２原水
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
4	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	－	－	－	－
5	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	－	－	－	－
6	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	0.08mg/L以下	0.006未満	0.006未満	－	－	－	－
9	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01mg/L以下（暫定）	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
10	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－
12	残留塩素	管理基準0.1mg/L以上	0.2	0.25	－	－	－	－
13	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以	41	58	－	－	－	－
14	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
15	遊離炭酸	20mg/L以下	3.1	21	－	－	－	－
16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
17	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－
18	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下	0.3	0.3	－	－	－	－
19	臭気強度(TON)	3以下	1未満	1未満	－	－	－	－
20	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以	78	95	－	－	－	－
21	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－
22	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	6.9	－	－	－	－
23	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1以上とし0に近似	-1.4	-1.7	－	－	－	－
24	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	7	760	－	－	－	－
25	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－
26	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－
30	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L 以下（暫定）	0.000005未満	0.000007	－	－	－	－

PFOS及びPFOAについては9/25に採水を実施
夏間第１原水は、令和5年11月から使用を休止しています。

検体名	今西中給水栓水	日置給水栓水	上町給水栓水	副谷給水栓水	今里給水栓水	今西中原水	日置原水	上町原水	副谷原水	今里原水
採水場所	額田児童館	門田橋ドレン	小倉給水管ドレン	副谷公民館	小畑第１加圧ポンプ所	今西中浄水場	日置浄水場	上町浄水場	副谷浄水場	今里浄水場
採水日	2023/11/06	2023/11/06	2023/11/06	2023/11/06	2023/11/06	2023/11/06	2023/11/06	2023/11/06	2023/11/06	2023/11/06
採水時刻	10:51	13:01	12:22	11:41	9:38	10:26	12:45	12:03	11:20	10:05
水温	20.0	20.5	18.5	18.0	26.0	16.5	17.0	17.5	16.0	15.5
試料名	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水

水質基準項目

No.	測定項目	基準値（ｍｇ/L）	今西中給水栓水	日置給水栓水	上町給水栓水	副谷給水栓水	今里給水栓水	今西中原水	日置原水	上町原水	副谷原水	今里原水
1	一般細菌	100個/mL以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	68	9	28	210	120
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出	検出	検出	検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	－	－	－	－	－
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－	－
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	－	－	－	－	－
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	－	－	－	－	－
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	－	－	－	－	－
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	－	－	－	－	－
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.005	0.005	0.003未満	0.004	0.003	－	－	－	－	－
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	－	－	－	－	－
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	－	－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.07	0.09	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.13	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	7.5	7.4	6.5	6.6	6.9	7.0	6.9	6.2	6.4	6.5
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.009	0.005未満
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	7	9	8	6	7	7	9	8	6	6
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	29	41	25	24	10	27	38	23	24	10
40	蒸発残留物	500mg/L以下	74	84	64	64	52	71	80	60	72	49
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.8	0.4	0.3未満	0.4	0.6
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.1	7.7	7.4	7.5	7.2	6.6	7.6	7.3
48	味	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.9	0.8	0.6	1.9	2.2
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.4	0.8	0.3
52	遊離残留塩素	管理基準0.1mg/L以上	0.40	0.30	0.20	0.30	0.50	－	－	－	－	－
	クリプトスポリジウム		－	－	－	－	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	ジアルジア		－	－	－	－	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	今西中給水栓水	日置給水栓水	上町給水栓水	副谷給水栓水	今里給水栓水	今西中原水	日置原水	上町原水	副谷原水	今里原水
採水場所	額田児童館	門田橋ドレン	小倉給水管ドレン	副谷公民館	小畑第１加圧ポンプ所	今西中浄水場	日置浄水場	上町浄水場	副谷浄水場	今里浄水場
採水日	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10	2023/10/10
採水時刻	11:12	13:25	12:41	11:55	9:42	10:43	13:01	12:19	11:38	10:27
水温	20.9	23.6	22	20.9	22	18.4	19.1	21.2	16.3	16.5
試料名	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水

水質管理目標設定項目

No.	測定項目	目標値（ｍｇ/L）	今西中給水栓水	日置給水栓水	上町給水栓水	副谷給水栓水	今里給水栓水	今西中原水	日置原水	上町原水	副谷原水	今里原水
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－
4	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	－	－	－	－	－
5	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	－	－	－	－	－
6	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	0.08mg/L以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	－	－	－	－	－
9	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01mg/L以下（暫定）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－
10	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－	－
12	残留塩素	管理基準0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	－	－	－	－	－
13	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以	30	42	26	24	11	－	－	－	－	－
14	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－
15	遊離炭酸	20mg/L以下	22	25	7.5	19	45	－	－	－	－	－
16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－
17	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－	－
18	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下	0.9	0.5	0.3	0.8	0.2	－	－	－	－	－
19	臭気強度(TON)	3以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	－	－	－
20	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以	69	78	55	53	42	－	－	－	－	－
21	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－	－
22	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.1	7.6	7.5	－	－	－	－	－
23	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1以上とし0に近似	-1.5	-1.2	-2.2	-1.7	-2.4	－	－	－	－	－
24	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	42	12	検出せず	160	検出せず	－	－	－	－	－
25	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－	－
26	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－
30	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L 以下（暫定）	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－	－	－	－

検体名	田ノ谷給水栓水	轟給水栓水	菟原給水栓水	大身給水栓水	加用給水栓水	田ノ谷原水	轟原水	菟原原水１（友渕川）	菟原原水２（北谷川）	大身原水	加用原水
採水場所	田ノ谷水質測定所	轟水質測定所	友渕消防詰所	大身水質測定所	加用給水管ドレン	田ノ谷浄水場	轟浄水場	菟原水源	菟原水源	大身浄水場	加用浄水場
採水日	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13
採水時刻	9:27	10:36	10:56	12:12	12:51	9:46	10:14	11:51	11:29	13:22	12:31
水温	18.0	18.0	19.0	18.0	17.5	11.0	14.3	12.5	11.5	15.0	15.5
試料名	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水	原水

水質基準項目

No.	測定項目	基準値（ｍｇ/L）	田ノ谷給水栓水	轟給水栓水	菟原給水栓水	大身給水栓水	加用給水栓水	田ノ谷原水	轟原水	菟原原水１（友渕川）	菟原原水２（北谷川）	大身原水	加用原水
1	一般細菌	100個/mL以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	300以上	91	300以上	300以上	300以上	300以上
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.3	0.4	0.8	0.4	0.6	0.6	2	2	1.3	0.8
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	－	－	－	－	－	－
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－	－	－
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.009	0.006未満	0.018	0.012	0.027	－	－	－	－	－	－
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.007	0.006	0.005	－	－	－	－	－	－
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－	－
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01	0.01未満	0.03	0.02	0.03	－	－	－	－	－	－
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.003未満	0.008	0.006	0.012	－	－	－	－	－	－
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.004	0.003未満	0.010	0.006	0.006	－	－	－	－	－	－
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	－	－	－	－	－	－
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	－	－	－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.05	0.02未満	0.02未満	0.21	0.04	0.81	0.63	0.14	0.04
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.32	0.03未満	1.3	1.1	0.24	0.07
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	5.2	3.2	9.2	4.4	5.5	3.6	2.5	4.2	4.1	3.2	4.6
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.029	0.005未満	0.080	0.065	0.031	0.009
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	5	5	16	5	6	4	4	4	4	4	5
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	29	7	42	20	37	24	7	31	29	17	36
40	蒸発残留物	500mg/L以下	60	27	84	50	72	72	30	114	101	58	66
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000001	0.000001
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.3未満	0.7	0.7	0.8	2.9	1.3	2.4	2.5	2.9	0.8
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	6.4	7.6	7.2	7.3	7.3	6.4	7.4	7.4	6.9	6.4
48	味	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.8	20	3.8	37	35	15	3.4
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	17	0.7	20	21	9.6	1.6
52	遊離残留塩素	管理基準0.1mg/L以上	0.40	0.30	0.30	0.30	0.20	－	－	－	－	－	－
	クリプトスポリジウム		－	－	－	－	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	ジアルジア		－	－	－	－	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	田ノ谷給水栓水	轟給水栓水	菟原給水栓水	大身給水栓水	加用給水栓水	田ノ谷原水	轟原水	菟原原水１（友渕川）	菟原原水２（北谷川）	大身原水	加用原水
採水場所	田ノ谷水質測定所	轟水質測定所	友渕消防詰所	大身水質測定所	加用給水管ドレン	田ノ谷浄水場	轟浄水場	菟原水源	菟原水源	大身浄水場	加用浄水場
採水日	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16
採水時刻	9:24	10:23	10:40	11:14	11:41	9:51	10:11	11:01	10:55	11:54	11:30
水温	22	23	23.5	22	23	15	17	20.8	15.8	19.8	15.5
試料名	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水	原水

水質管理目標設定項目

No.	測定項目	目標値（ｍｇ/L）	田ノ谷給水栓水	轟給水栓水	菟原給水栓水	大身給水栓水	加用給水栓水	田ノ谷原水	轟原水	菟原原水１（友渕川）	菟原原水２（北谷川）	大身原水	加用原水
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下（暫定）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－	－
4	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	－	－	－	－	－	－
5	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	－	－	－	－	－	－
6	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	0.08mg/L以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	－	－	－	－	－	－
9	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01mg/L以下（暫定）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	－	－	－	－	－	－
10	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.004	－	－	－	－	－	－
12	残留塩素	管理基準0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	－	－	－	－	－	－
13	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以	28	7	44	19	38	－	－	－	－	－	－
14	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－	－
15	遊離炭酸	20mg/L以下	23	22	23	20	23	－	－	－	－	－	－
16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－	－
17	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－	－	－
18	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下	0.6	0.1	0.8	0.8	1.8	－	－	－	－	－	－
19	臭気強度（TON）	3以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	－	－	－	－
20	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以	46	28	73	42	62	－	－	－	－	－	－
21	濁度	2度以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－	－	－
22	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	6.3	7.6	7.3	7.5	－	－	－	－	－	－
23	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1以上とし0に近似	-1.8	-3.4	-1.2	-2.6	-1.5	－	－	－	－	－	－
24	従属栄養細菌	2000個/mL以下（暫定）	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	2	－	－	－	－	－	－
25	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－	－	－
26	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01未満	0.02	0.05	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－	－
30	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L 以下（暫定）	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－	－	－	－	－

検体名	丸山給水栓水	寺尾草山給水栓水	芦渕給水栓水	大原給水栓水	岬給水栓水	丸山原水	寺尾草山原水	芦渕原水	大原原水	岬原水
採水場所	柏田ドレン	草山給水管ドレン	芦渕原水調整棟	大原水質測定所	岬水質測定所	丸山浄水場	寺尾草山浄水場	芦渕第2取水	大原浄水場	岬浄水場
採水日	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13	2023/11/13
採水時刻	14:00	13:03	9:30	11:15	12:20	13:33	12:45	9:55	11:43	10:30
水温	19.5	17.3	18.2	17.7	16.5	12.5	14.6	15.3	11.7	14.8
試料名	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水

水質基準項目

No.	測定項目	基準値（mｇ/L）	丸山給水栓水	寺尾草山給水栓水	芦渕給水栓水	大原給水栓水	岬給水栓水	丸山原水	寺尾草山原水	芦渕原水	大原原水	岬原水
1	一般細菌	100個/mL以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	300以上	300以上	30	300以上	300以上
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出	検出	検出	検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.5	0.5	0.9	0.8
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.16	0.06未満	0.06	0.06未満	0.08	－	－	－	－	－
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－	－
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.032	0.020	0.006未満	0.007	0.017	－	－	－	－	－
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.005	0.003未満	0.003未満	0.005	－	－	－	－	－
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.04	0.02	0.03	0.01	0.02	－	－	－	－	－
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.013	0.011	0.003未満	0.003未満	0.008	－	－	－	－	－
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.006	0.004	0.003未満	0.005	0.004	－	－	－	－	－
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.009未満	0.009未満	0.021	0.009未満	0.009未満	－	－	－	－	－
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	－	－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.15	0.14	0.02未満	0.23	0.30
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.18	0.15	0.12	0.32	0.45
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.1未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	5.9	6.8	13	6.7	5.2	4.0	5.3	11	5.2	4.2
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.014	0.007	0.15	0.044	0.033
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	7	5	29	6	6	5	4	19	5	6
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	34	38	56	22	38	26	37	50	19	31
40	蒸発残留物	500mg/L以下	60	68	108	60	66	64	76	94	74	78
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000002
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	0.6	0.4	0.4	0.5	2.3	1.9	0.9	2.4	2.8
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.7	7.3	7.6	7.8	7.3	7.0	7.1	7.3	7.5
48	味	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5	16	17	2.6	19	20
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	5.4	2.9	0.1	16	17
52	遊離残留塩素	管理基準0.1mg/L以上	0.30	0.25	0.30	0.65	0.30	－	－	－	－	－
	クリプトスポリジウム		－	－	－	－	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	ジアルジア		－	－	－	－	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	丸山給水栓水	寺尾草山給水栓水	芦渕給水栓水	大原給水栓水	岬給水栓水	丸山原水	寺尾草山原水	芦渕原水	大原原水	岬原水
採水場所	柏田ドレン	草山給水管ドレン	芦渕原水調整棟	大原水質測定所	岬水質測定所	丸山浄水場	寺尾草山浄水場	芦渕原水調整棟	大原浄水場	岬浄水場
採水日	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16	2023/10/16
採水時刻	12:35	11:58	9:43	10:52	10:25	12:18	11:42	9:25	11:15	10:10
水温	23.3	20.7	22.8	21.3	20	15.9	18	20	15.7	15.3
試料名	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水	原水

水質管理目標設定項目

No.	測定項目	目標値（mｇ/L）	丸山給水栓水	寺尾草山給水栓水	芦渕給水栓水	大原給水栓水	岬給水栓水	丸山原水	寺尾草山原水	芦渕原水	大原原水	岬原水
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	－	－
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	－	－
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－
4	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	－	－	－	－	－
5	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	－	－	－	－	－
6	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.08mg/L以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	－	－	－	－	－
9	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01mg/L以下（暫定）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－
10	抱水クロラール	0.02mg/L以下（暫定）	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002	－	－	－	－	－
12	残留塩素	管理基準0.1mg/L以上	0.5	0.3	0.3	0.7	0.3	－	－	－	－	－
13	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以	34	36	52	22	36	－	－	－	－	－
14	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－
15	遊離炭酸	20mg/L以下	2.8	2	2.5	1.7	5.7	－	－	－	－	－
16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	－
17	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－	－
18	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/L以下	0.6	1.2	0.8	0.7	1.2	－	－	－	－	－
19	臭気強度(TON)	3以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	－	－	－	－	－
20	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以	60	69	92	54	61	－	－	－	－	－
21	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－	－
22	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.8	7.3	7.8	7.9	－	－	－	－	－
23	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1以上とし0に近似	-1.5	-1.2	-1.4	-1.6	-1.2	－	－	－	－	－
24	従属栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	検出せず	2	2	検出せず	1	－	－	－	－	－
25	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－	－
26	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04	0.01未満	0.02	0.02	0.01	－	－	－	－	－
30	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L 以下（暫定）	0.000005未満	0.000005未満	0.000075	0.000005未満	0.000005未満	－	－	－	－	－