


冬本番。水道管にも冬支度を!! 水道管の凍結・漏水の対策について

凍結防止・被害軽減方法

むき出しの水道管や蛇口に保温材を巻きましょう

対策1 水道管を冬仕様に!

気温がマイナス4℃以下になると、むき出しの水道管や蛇口が凍り、破裂する恐れがあります。凍結防止のため水道管や蛇口に保温材(タオルや布でも代用可)を巻き保温材が濡れないようにビニールなどで覆うと効果的です。



長期不在時は止水しましょう

対策2 長期不在時は止水を!

旅行や帰省等で家を空ける場合は、量水器(メーターボックス)の蓋を開けて、止水栓を閉めましょう。不在中に水道管が凍結・破裂した場合の、漏水被害を抑えることができます。


メーターボックスの場所と構造



メーターボックスは
ご家庭の敷地内にあります




量水器(メーターボックス)蓋
※樹脂製や鋳鉄製などがあります



止水栓(水道の元栓)

水道メーター

止水栓の閉め方



通常時



閉まった状態

レバーを90度立てる



通常時



閉まった状態

メーターと反対方向に
90度傾ける



バルブ・トンボ

時計回りに
回して閉める

もし、漏水してしまったら

量水器(メーターボックス)の蓋を開けて、止水栓を閉めましょう。福知山市水道事業指定給水装置工事事業者一覧に記載の業者にお問い合わせください。



福知山市水道事業
指定給水装置工事事業者
一覧はこちら

漏水かと思ったら(漏水確認)

<水道メーターで、屋内の漏水確認>

屋内の水道蛇口を全て閉めた後、量水器の蓋をあけ、メーターを見る。銀色のパイロットが回転していたら屋内で漏水している可能性があります。指定給水装置工事事業者か上下水道お客様センター(22-6500)へご連絡ください。



パイロット