

仕 様 書

- 1 修繕名称 福知山鉱山坑廃水处理場
高分子凝集剤溶解攪拌機取替修繕業務
- 2 修繕場所 京都府福知山市大江町南山 681-1
(福知山鉱山坑廃水处理場内)
- 3 修繕期間 契約締結日～令和 8 年 1 月 3 0 日
- 4 一般事項 本仕様書は、高分子凝集剤溶解槽の攪拌機の概要を示すものである。
(1) 受注者は、業務実施に当たり、関係法令を遵守して業務を誠実適正に履行するものとする。
(2) 業務の実施にあたっては、日常の坑廃水处理作業の支障とならないようにすること。
- 5 修繕内容 修繕内容は以下のとおりとする。
(1) 福知山鉱山坑廃水处理場の高分子凝集剤溶解槽の攪拌機を取替修繕を実施するものである。
(2) 既設の攪拌機に関しては予備機として使用するため、取替後、処理場内の倉庫に保管するものとする。
(その際の費用も含む)
- 6 設置機種仕様 佐竹マルチミクス AT44-GNS-0.75C
(0.75Kw 3相 200V 60Hz 全閉外扇屋外
シャフト寸法：φ25×670mm (フランジ下寸法)
シャフト材質：SUS304
インペラ種類：P36 インペラ
インペラ径：350mm)