

特記仕様書

- 1 総 則 この特記仕様書は上下水道耐震化計画に基づき、福知山市上下水道部下水道課が使用する、災害時応急復旧資機材の購入に必要な事項を定めることを目的とする。
- 2 件 名 下水物第 12 号 可搬式発電機購入
- 3 数 量 4台（物品詳細内訳のとおり【別紙1参照】）
- 4 納入期限 契約日から90日間
- 5 納入場所 福知山市 上荒河 地内（福知山終末処理場内）
- 6 担 当 課 福知山市上下水道部下水道課
- 7 そ の 他
 - ・納品については、下水道課が指定する場所まで搬入することとし、価格には、搬入及び設置に係る費用を含めること。
 - ・設置における物品の積み下ろし作業は受注者が行うものとする。
 - ・納入日時等については、市担当者及び維持管理業者と密に打合せを行うとともに安全管理にも留意すること。
 - ・仕様書に記載の製品以外で同等の品質、機能を有する製品により応札する場合は、入札参加申請時に質疑書及び製品仕様が明記されたカタログ等を提出し、下水道課の承諾を得ること。
 - ・付属品がある場合は物品と同一メーカーとすること。
 - ・納入する物品は、傷、汚れ、その他外観を損ねるものがあってはならない。
 - ・本仕様書に記載のない事項、不明な点及び疑義が生じた場合は、速やかに下水道課へ連絡し、協議すること。
 - ・この特記仕様書に定めのない事項については、福知山市財務規則（昭和 54 年規則第 1 号）、福知山市財務規則の施行について（例規通達）（昭和 54 年福知山市庶務発第 378 号）及び福知山市物品売買契約及び印刷製本契約約款物品売買契約及び印刷製本契約約款に定めるとおりとする。
 - ・暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を順守すること。

物品詳細内訳

件 名 下水物第12号 可搬式発電機購入

番号	名 称	規 格	型 式 ※1		数量	単位	備 考
1	ガソリンエンジン発電機 三相・単相同時出力機 6kVA	定格出力 単相 1.5×2kVA 三相 6kVA 寸法 全長×全幅×全高 670×535×565mm 本体乾燥質量 95kg	EGY6000TE-B 同等品以上		4	台	

※1 型式に示す製品と同等品以上とする(新ダイワ工業株式会社)