

仕 様 書

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 修繕名称 | 福知山鉾山坑廃水処理場 計装用エアーコンプレッサー取替修繕 |
| 2 | 修繕場所 | 京都府福知山市大江町南山 681-1
(福知山鉾山坑廃水処理場内) |
| 3 | 契約期間 | 契約締結日～令和9年1月29日 |
| 4 | 一般事項 | 本仕様書は計装用エアーコンプレッサー取替修繕の概要を示すものである。
(1) 請負人は、業務実施に当たり、関係法令を遵守して修繕を誠実適正に履行するものとする。
(2) 修繕の実施にあたっては、日常の坑廃水処理作業の支障とならないようにすること。 |
| 5 | 修繕内容 | 修繕内容は以下のとおりとする。
(1) 福知山鉾山坑廃水処理施設内に設置されている計装用エアーコンプレッサーの取替修繕を実施するものである。
(2) 現在、設置されているエアーコンプレッサーを取り外し下記6にあるエアーコンプレッサーの据え付け工事を行う。
(3) 取り外したエアーコンプレッサーは処分を行う。
(4) 交換作業終了後、点検作業を行うものとする。
(5) 以下の点について最新の注意を払うこととする。
ア 使用する器具及び車輛、作業方法については、予め市担当者の許可を得ること。
イ 修繕にあたり、福知山鉾山坑廃水処理場施設を破損させないこと。もし、破損等が生じた場合は、担当者の指示により受注者の責任において現状復帰すること。
ウ 作業を行うにあたり、市担当者及び福知山鉾山坑廃水処理場維持管理業者と施工日、施行内容等に事前に協議を行うこと。 |
| 6 | 設置機器仕様 | 【日立】POD-2.2MR6 200V (ドライヤー内蔵パッケージ)
1台 |
| 7 | その他 | その他細部については、受注者・発注者協議の上にこれを定めるものとする。 |