様式第４０号

屋内消火栓設備・屋外消火栓設備
水噴霧消火設備・泡消火設備 } の概要表

水　源	専用・兼用	種　別	地下ピット・床置き・その他（　　）			有効水量（当該設備用）				m^3
加圧送水装置	ポンプ方式	ポンプ、電動機	専用・兼用	口径　×　吐出量　×　全揚程　×　出力						
			電圧　V	φ×　L／min×　m×　kw						
	ユニット型	呼水装置	有・無	有効容量	L	減水警報の表示場所				
		起動用圧力タンク	有・無	容　量	L	ポンプ設置場所				
	高架水槽方式	有効落差　m	圧力水槽方式	加圧圧力	MPa	内容積	m^3			
屋内消火栓	１号　個	２号　個	易操作性１号　個	合　計　個						
屋外消火栓	個	ホース	長さ　m　本	表示灯	専用・兼用					
噴霧ヘッド	標準放射量　L/min・標準放射圧力　MPa・放射角度　°									
泡放出口	フォームヘッド　個・フォームウォータースプリンクラーヘッド　個									
	高発泡用泡放出口　個・泡ノズル　個・その他（　　）　個									
泡消火設備の方式	固定式（全域・局所）・移動式	高発泡・低発泡	一斉開放弁　A　個							
泡消火薬剤	種別	たん白泡・合成界面活性剤・水成膜泡	貯蔵量　L	希釈容量濃度　%						
	混合方式	差圧混合方式・管路混合方式・圧入混合方式・ポンプ混合方式・その他（　　）								
放水（出・射）区域	区域数　区域	最大	放水（出・射）面積　m^2	放水（出・射）量　L/min	放出体積　m^3					
		最小	放水（出・射）面積　m^2	放水（出・射）量　L/min	放出体積　m^3					
起動装置	ポンプ起動方式	自火報発信機・専用スイッチ・起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他								
	起動感知方式	スプリンクラーヘッド・感知器・その他（　　）	手動式開放弁							
自動警報装置	流水検知装置　A　個・圧力検知装置　個・その他									
配管	立上がり管口径　A	材質	専用・兼用（　　設備）							
	止水弁	逆止弁	その他（　　）							
ブースターポンプ	ポンプ、電動機	口径　×　吐出量　×　全揚程　×　出力	補助水槽							
		φ×　L/min×　m×　kw	m^3							
		φ×　L/min×　m×　kw	m^3							
電源	常用電源	単相・三相　AC　V　電灯回路・動力回路								
		DC　V　AH	充電方式	トリクル・浮動	使用別	専用・共用				
	非常電源	自家発電設備	単相・三相　AC・DC　V　kVA	使用別	専用・共用					
		蓄電池設備	DC　V　AH	充電方式	トリクル・浮動	使用別	専用・共用			
		非常電源専用受電設備　単相・三相　AC　V								
配線	常用電源回路	露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（　　）								
	非常電源回路	耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（　　）								
	警報回路	耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（　　）								
	その他の回路	IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（　　）								
その他										

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。