様式第４１号

スプリンクラー設備の概要表

水源	専用・兼用	地下ピット・床置き・その他（　　）			有効水量（当該設備用）			m^3
加圧送水装置	ポンプ方式	ポンプ、電動機	専用・兼用	口径　×　吐出量　×　全揚程　×　出力				
			電圧　V	φ×　L/min×　m×　kw				
	ユニット型	呼水装置	有・無	有効容量　L	減水警報の表示場所			
		起動用圧力タンク	有・無	容量　L	ポンプ設置場所			
	高架水槽方式	有効落差　m	圧力水槽方式	加圧圧力　MPa	内容積	m^3		
スプリンクラーヘッド等	閉鎖型（高感度）（温度　℃　個）・（温度　℃　個） 閉鎖型（標準型）（温度　℃　個）・（温度　℃　個） 小区画型（温度　℃　個）・（温度　℃　個） 側壁型（温度　℃　個）・（温度　℃　個） 開放型ヘッド　個・補助散水栓　個						減圧弁	有・無
設備の方式	湿式・乾式・予作動式	自動警報装置	流水検知装置　A　個・圧力検知装置　個					
ポンプ起動方式	起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他（　　）				送水口（双口型　個）			
起動感知方式	スプリンクラーヘッド・感知器・その他（　　）		手動式開放弁					
一斉開放弁	A　個	電動弁等	A　個					
配管	管	立上がり管口径　A	材質	専用・兼用（　　設備）				
	弁類	止水弁	逆止弁	その他（　　）				
放水型ヘッド	固定式（　　個）・可動式（　　個）	一斉開放弁	A　個					
加圧送水装置	放水型ヘッド用ポンプ	ポンプ、電動機	専用・兼用	口径　×　吐出量　×　全揚程　×　出力				
			電圧　V	φ×　L/min×　m×　kw				
	ユニット型	呼水装置	有・無	有効容量　L	減水警報の表示場所			
		起動用圧力タンク	有・無	容量　L	ポンプ設置場所			
起動感知方式	感知器・走査型の感知器・その他（　　）							
配管	管	立上がり管口径　A	材質	専用・兼用（　　設備）				
	弁類	止水弁	逆止弁	その他（　　）				
ブースターポンプ	ポンプ、電動機	口径　×　吐出量　×　全揚程　×　出力			補助水槽			
		φ×　L/min×　m×　kw			m^3			
		φ×　L/min×　m×　kw			m^3			
補助加圧装置	ポンプ、電動機	φ×　L/min×　m×　kw						
		φ×　L/min×　m×　kw						
		φ×　L/min×　m×　kw						
電源	常用電源	単相・三相　AC　V	電灯回路・動力回路					
		DC　V　AH	充電方式	トリクル・浮動	使用別	専用・共用		
	非常電源	自家発電設備	単相・三相　AC・DC　V　kVA		使用別	専用・共用		
		蓄電池設備	DC　V　AH	充電方式	トリクル・浮動	使用別	専用・共用	
		非常電源専用受電設備	単相・三相　AC　V					
配線	常用電源回路	露出ケーブル、電線管露出、電線管埋設、その他（　　）						
	非常電源回路	耐火電線、電線管露出、電線管埋設、その他（　　）						
	警報回路	耐熱電線、電線管露出、電線管埋設、その他（　　）						
	その他の回路	IV電線、露出ケーブル、電線管露出、電線管埋設、その他（　　）						
その他								

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　２　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。